

PSP-204

URZĄDZENIE ZDALNEJ OBSŁUGI I SYGNALIZACJI – PANEL WYNIESIONY

Panel wyniesiony dla central serii **CSP-200** umożliwia obsługę systemu sygnalizacji pożaru z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali, powielając jej interfejs użytkownika. Dzięki niemu, centrala sygnalizacji pożarowej może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodnie z punktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel umieszczony może zostać w pobliżu personelu obsługowego. Dzięki identycznemu z centralą interfejsowi użytkownika, obsługa systemu za pomocą panelu jest dokładnie taka jak w przypadku obsługi lokalnej za pomocą centrali.

- wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bieżącą obsługę i programowanie systemu,
- wbudowany zasilacz buforowy z pojedynczym akumulatorem 12 V 17 Ah, oraz wyjściami zasilania AUX 24V i 18V



DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-5...+40 °C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	324 x 382 x 108 mm
Zakres temperatur transportu	-25...+55 °C
I _{max a}	2,5 A
I _{max b}	3,6 A
Zasilanie podstawowe z sieci o napięciu	230 V AC +10% , -15% 50 Hz
Maksymalny pobór prądu z sieci	0,5 A
Zabezpieczenie nadprądowe zasilacza sieciowego	bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15 A
Zasilanie rezerwowe	wewnętrzny akumulator kwasowy: 12 V / 17 Ah
Czas pracy zasilania rezerwowego	72 h
Prąd ładowania akumulatora maks.	1 A
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie)	1 Ω
Pobór prądu z akumulatora w stanie dozorowania	60 mA
Pobór prądu z akumulatora w stanie alarmu	60 mA
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie dozorowania	55 mA
Pobór prądu ze zintegrowanego zasilacza AC w stanie alarmu	55 mA
Szczelność obudowy	IP30
Masa bez akumulatora	< 3 kg